

ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ – ПАСПОРТ

ENERGYair[®]

by ZILON



Смесительные узлы
ZMP Basic

EAC

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Условные обозначения.....	2
2.	Требования по безопасности	2
3.	Область применения.....	3
4.	Описание	4
5.	Транспортировка и хранение	6
6.	Монтаж.....	6
7.	Схемы электрических соединений	10
8.	Настройка направления вращения (Для приводов LAMPRECHT)	11
9.	Обслуживание	12
10.	Возможные неисправности и пути их устранения.....	12
11.	Утилизация	12
12.	Гарантийный талон	13
13.	Отметки о монтаже и производимых работах	15
14.	Отметка о продаже	18
15.	Общие сведения.....	19
16.	Сертификация.....	24

Информация, изложенная в данной инструкции, действительна на момент публикации.
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий
с целью улучшения качества без уведомления покупателей.

1. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Предупреждение (Внимание!) Игнорирование этого предупреждения может повлечь за собой травму или угрозу жизни и здоровью и/или повреждение агрегата.

⚠ ВНИМАНИЕ, ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

Внимание, опасное напряжение! Игнорирование этого предупреждения может повлечь за собой травму или угрозу жизни и здоровью.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Поставляемое устройство может использоваться только в системах вентиляции. Не используйте устройство в других целях!
- Все работы с устройством (монтаж, соединения, ремонт, обслуживание) должны выполняться только квалифицированным персоналом. Все электрические работы должны выполняться только уполномоченными специалистами-электриками. Предварительно должно быть отключено электропитание.
- Во время монтажа и обслуживания устройства используйте специальную рабочую одежду и будьте осторожны — углы устройства и составляющих частей могут быть острыми и ранящими.
- Устанавливайте устройство надежно.
- Не используйте устройство во взрывоопасных и агрессивных средах.
- Подключение электричества должно выполняться компетентным персоналом при соблюдении действующих норм.
- Напряжение должно подаваться на насос через выключатель с промежутком между контактами не менее 3 мм. Выключатель и кабель питания должны быть подобраны по электрическим данным насоса. Выключатель напряжения должен быть легкодоступен.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесительные узлы серии ZMP Basic применяются в системах вентиляции для регулирования мощности водяных нагревателей посредством 3-ходового клапана с приводом, который обеспечивает смешивание прямого и обратного теплоносителя.

Расшифровка обозначения смесительных узлов


ZMP 40 - 4,0 KVS трехходового клапана

Используемый насос:
25/4
25/6
25/8
32/8

Смесительный узел для водяных нагревателей


Принципиальная схема смесительного узла

Схема 1. Модели 40-1,0 ... 80-10,0 Basic



- трехходовой клапан с электроприводом
- обратный клапан
- шаровый кран
- циркуляционный насос
- сетчатый фильтр

Схема 2. Модели 80-16,0 Basic



4. ОПИСАНИЕ

Смесительные узлы ZMP Basic являются цельносборными конструкциями и состоят из следующих элементов:

- шаровые краны (3), предназначенные для отключения узла от тепловой сети;
- фильтр грубой очистки (5), предназначенный для очистки теплоносителя от загрязнений;
- трехходовой клапан с электроприводом (LAMPRECHT LB24 / RGP659 / ARS624M60) с плавным управлением (1), предназначенный для регулирования мощности водяных нагревателей. Регулирование осуществляется изменением температуры входящего теплоносителя при смешивании прямого и обратного теплоносителя, при этом поток теплоносителя через теплообменник остается постоянным;
- насос 25/4, 25/6, 25/8, 32/8 (4), имеющий три скорости вращения вала, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором. Насос необходим, прежде всего, для компенсации потерь в смесительном узле и на теплообменнике. Также насос является одним из элементов системы защиты теплообменника от замораживания.

Давление на выходе

Во избежание возникновения кавитационного шума, вибрации и повреждений конструкции должны быть обеспечены следующие минимальные значения давления на подающем трубопроводе.

Температура жидкости	85 °C	90 °C	110 °C
Входящее давление	Не менее 0,5 м. вод. ст.	Не менее 2,8 м. вод. ст.	Не менее 11,0 м. вод. ст.
	Не менее 0,049 бар	Не менее 0,27 бар	Не менее 1,08 бар

Модель смесительного узла	Вес, кг	Присоединительные размеры	
		со стороны кранов	со стороны гибких подводок
ZMP 40-1.0 Basic	6		
ZMP 40-1.6 Basic	6		
ZMP 40-2.5 Basic	6		
ZMP 40-4.0 Basic	6		
ZMP 60-4.0 Basic	7	1" внутренняя	1" внутренняя
ZMP 60-6.3 Basic	7		
ZMP 80-6.3 Basic	8		
ZMP 80-10.0 Basic	10		
ZMP 80-16.0 Basic	11	1 1/4" внутренняя	1 1/4" внутренняя
ZMP P25 Basic (Комплект гофротрубок д25)	2	1" наружная	1" внутренняя
ZMP P32 Basic (Комплект гофротрубок д32)	3	1 1/4" наружная	1 1/4" внутренняя

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Во время разгрузки и хранения поставляемых устройств пользуйтесь, при необходимости, подходящей подъемной техникой, чтобы избежать повреждений и ранений.

Берегите устройства от ударов и перегрузок.

До монтажа храните устройства в сухом помещении, температура окружающей среды — между -20 и +40 °C. Место хранения должно быть защищено от грязи и воды.

После транспортирования или хранения смесительного узла при отрицательных температурах, следует выдержать его в помещении, где предполагается эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов.

6. МОНТАЖ

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Смесительные узлы поставляются готовыми к подключению.
- Монтаж должен выполняться компетентным персоналом.
- Узлы монтируются внутри помещения.
- Необходимо предусматривать доступ для обслуживания узлов.
- Необходимо, чтобы вал мотора насоса находился в горизонтальном положении

Не допускается:

- использовать узлы в условиях, где теплоноситель не соответствует параметрам, приведенным в технических данных;
- монтировать узлы во взрыво-, пожароопасных помещениях.

Благодаря тому, что соединения основных элементов смесительных узлов выполнены на быстроразъемных соединениях типа «американка», можно самостоятельно изменить сторону подключения смесительного узла с правой на левую.

Кроме того, можно дооснастить устройство набором узлов термоманометров, если они не были заказаны изначально.

Установка привода

Привод трехходового клапана и адаптер для его установки поставляются в комплекте со смесительным узлом.

Привод трехходового клапана LAMPRECHT

Привод трехходового клапана (RGP659 / ARS624M60)



Адаптер LB-BRK-A



Смесительный узел* и гибкие подводки




⚠ ВНИМАНИЕ!

Монтировать привод необходимо без напряжения питания, привод должен быть в нулевом положении

* Вариант комплектации

**Порядок установки привода LAMPRECHT
на трехходовой клапан**




**Порядок установки привода RGP659 / ARS624M60
на трехходовой клапан**



Допустимое положение клапана в пространстве



Направление движения теплоносителя



⚠ ВНИМАНИЕ!

После установки привода на трехходовой клапан необходимо проверить направление вращение привода (см. инструкцию на приводы серии LAMPRECHT LB24). При работе трехходового клапана на смещение привод должен вращаться по часовой стрелке.

Гидравлическое подключение

Подключение гидравлического контура смесительного узла осуществляется согласно принципиальной схеме. Необходимо произвести настройку байпасной линии.

По окончании монтажа следует проверить герметичность соединений.

Подключение электропитания

Подключение должно производиться квалифицированным персоналом соответствующими инструментами согласно схемам соединений и действующим нормам.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Необходимо:

- проверить соответствие электрической сети данным, указанным на устройстве; проверить электрические провода и соединения на соответствие требованиям электробезопасности.


Важно:

- устройство необходимо заземлить.

7. СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Подключение привода LAMPRECHT

LB24-04NS-U



Подключение привода RGP659

Для подключения привода с управлением 0-10В подсоедините к проводам напряжение питания 24 В в соответствии со схемой на рисунке ниже. Для постоянного тока подключите «+» к коричневому проводу и «-» к черному проводу. Напряжение питания 24 В переменного тока не имеет полярности, поэтому не имеет значения, как подключать. К синему проводу подключить «+» управляющего напряжения 0-10В или 2-10В (в зависимости от выбранной настройки на DIP-переключателе). По белому проводу посыпается обратная связь о положении клапана в виде напряжения 0-10В или 2-10В.




Схема подключения ARS624M60

Аналоговый 0(2)-10В
сигнал управления








Схема подключения насоса



LB24-08NS-U-2SW




Для подключения привода с 3-х точечным управлением подключите управляющие сигналы согласно схеме. Вращение привода достигается путем подачи напряжения 24 или 220В на один из проводов (черный или коричневый), синий провод «нейтраль» от сети или трансформатора 24В АС. По белому и красному проводам посыпается обратная связь с концевого выключателя, встроенного в привод.




8. НАСТРОЙКА НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ (ДЛЯ ПРИВОДОВ LAMPRECHT)

Для моделей NS-без возвратной пружины:


Заводские настройки установлены на вращение по часовой стрелке.



Для моделей LB24-08NS-U-2SW, LB24-16NS-U-2SW:



Изменение направления вращения привода (для моделей с плавным регулированием):



9. ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ!

При нормальной эксплуатации смесительный узел не требует технического обслуживания. В случае падения теплопроизводительности воздухонагревателя следует проверить фильтр на загрязнение и при необходимости очистить его.

Монтаж устройств системы регулирования должен производиться согласно инструкциям производителя.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправностей:

1. Проверьте, соответствуют ли параметры теплоносителя на линии подачи параметрам, по которым подбирался смесительный узел (расход теплоносителя и давление в системе). Если соответствия нет, то обратитесь к службе эксплуатации.
2. Проверьте, поступает ли напряжение на привод трехходового клапана и на двигатель насоса.
3. При неработающем трехходовом клапане визуально проверьте, не заблокирован ли регулирующий орган клапана.
4. Проверьте, правильно ли отрегулирована запорная арматура.

Если неисправности не удается устранить, обратитесь в сервисный центр.

11. УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы агрегат следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации агрегата вы можете получить у представителя местного органа власти.



12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ!

Внимательно ознакомьтесь с данным документом и проследите, чтобы он был правильно и четко заполнен и имел штамп продавца.

Проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при покупке изделия.

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь только в специализированные организации.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях марки Вы можете получить у продавца.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

- Настоящим документом покупателю гарантируется, что в случае обнаружения в течение гарантийного срока в проданном оборудовании дефектов, обусловленных неправильным производством этого оборудования или его компонентов, и при соблюдении покупателем указанных в документе условий будет произведен бесплатный ремонт оборудования. Документ не ограничивает определенные законом права покупателей, но дополняет и уточняет оговоренные законом положения.
- Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные организации. Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация, импортер, не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).
- В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены изменения с целью улучшения его характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления покупателя и не влекут обязательств по изменению (улучшению) ранее выпущенных изделий.
- Запрещается вносить в документ какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если документ правильно и четко заполнен.
- Гарантия на устройство, являющееся частью системы, осуществляется при наличии надлежаще оформленного паспорта системы или иного документа, содержащего сведения о ее составе, структуре, основных параметрах.
- Для выполнения гарантийного ремонта обращайтесь в специализированные организации, указанные продавцом.

- Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ.
- Настоящая гарантия действительна при условии соблюдения всех действующих в РФ требований, стандартов и иной нормативно-правовой документации.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРANЯЕТСЯ:

- на периодическое и сервисное обслуживание оборудования (чистку и т. п.);
- на детали отделки и корпуса, лампы, предохранители и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производятся в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра).

Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. Указанный выше гарантийный срок ремонта распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае использования изделия в предпринимательской деятельности, срок ремонта составляет 3 (три) месяца.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:

- изменения изделия, в том числе с целью усовершенствования и расширения области его применения;
- если будет изменен или будет неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованным продавцом, изготовителем, импортером, уполномоченной изготовителем организацией;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. п.), воздействия на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности или запыленности, концентрированных паров и т. п., если это стало причиной неисправности изделия;

- ремонта, наладки, установки, адаптации илипуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными ни то организациями или лицами;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, находящихся вне контроля продавца, изготовителя, импортера, уполномоченной изготавителем организации;
- неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей (несоответствия рабочих параметров указанным в руководстве) внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие воздействия на изделие посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д.;
- неправильного хранения изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
- дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем руководства по эксплуатации оборудования.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Настоящая гарантия не предоставляется, когда по требованию или желанию покупателя, в нарушение действующих в РФ требований, стандартов и иной нормативно-правовой документации:

- было неправильно подобрано и куплено оборудование кондиционирования и вентиляции для конкретного помещения;
- были неправильно смонтированы элементы купленного оборудования.

Примечание: в соответствии со ст. 26 Жилищного кодекса РФ и Постановлением правительства г. Москвы 73-ПП от 08.02.2005 (для г. Москвы) покупатель обязан согласовать монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта федерации. Продавец, изготовитель, импортер, уполномоченная изготавителем организация снимают с себя всякую ответственность за неблагоприятные последствия, связанные с использованием купленного оборудования без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

В соответствии с п. 11 приведенного в Постановлении Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г.

«Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» покупатель не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 502 ГК РФ, а покупатель-потребитель — в порядке ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей».

13. ОТМЕТКИ О МОНТАЖЕ И ПРОИЗВОДИМЫХ РАБОТАХ

Сведения о монтажных и пусконаладочных работах*

Адрес монтажа:

Изделие, вид работ	Дата	Организация-исполнитель (наименование, адрес, телефон, номер лицензии, печать)	Напряжение сети, сопротивление обмоток, сопротивление изоляции обмоток, сила тока	Мастер (Ф.И.О., подпись)	Работу принял (Ф.И.О., подпись)

* при наличии актов сдачи-приемки монтажных и пусконаладочных работ заполнять не обязательно.

Сведения о ремонте

Изделие	Дата начала ремонта	Сервисная организация (наименование, адрес, телефон, номер лицензии, печать)	Дата окончания ремонта	Замененные детали	Мастер (Ф.И.О., подпись)	Работу принял (Ф.И.О., подпись)

Сведения о сервисном обслуживании вентиляционной системы

Отметка о выполнении работ											
Наименование работ		Янв.	Фев.	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сент.	Окт.
20	год										
очистка фильтров (не реже 1 р. в месяц)+											
+замена фильтров (после 6 сменок)											
или замена фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.)											
очистка кралынаток (не реже 1 р. в год)											
очистка корпусов (не реже 1 р. в год)											
проверка эл. соединений (при эл.нагреве ежемесечно,											
при вод.нагреве ежеквартально)											
очистка теплообменников (не реже 1 р. в год)											
20	год										
очистка фильтров (не реже 1 р. в месяц)+											
+замена фильтров (после 6 сменок)											
или замена фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.)											
очистка кралынаток (не реже 1 р. в год)											
очистка корпусов (не реже 1 р. в год)											
проверка эл. соединений (при эл.нагреве ежемесечно,											
при вод.нагреве ежеквартально)											
очистка теплообменников (не реже 1 р. в год)											
20	год										
очистка фильтров (не реже 1 р. в месяц)+											
+замена фильтров (после 6 сменок)											
или замена фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.)											
очистка кралынаток (не реже 1 р. в год)											
очистка корпусов (не реже 1 р. в год)											
проверка эл. соединений (при эл.нагреве ежемесечно,											
при вод.нагреве ежеквартально)											
очистка теплообменников (не реже 1 р. в год)											
20	год										
очистка фильтров (не реже 1 р. в месяц)+											
+замена фильтров (после 6 сменок)											
или замена фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.)											
очистка кралынаток (не реже 1 р. в год)											
очистка корпусов (не реже 1 р. в год)											
проверка эл. соединений (при эл.нагреве ежемесечно,											
при вод.нагреве ежеквартально)											
очистка теплообменников (не реже 1 р. в год)											

Сведения о сервисном обслуживании вентиляционной системы

Отметка о выполнении работ											
Наименование работ		Янв.	Фев.	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сент.	Окт.
20	год										
очистка фильтров (не реже 1 р. в месяц)+											
+замена фильтров (после 6 сменок)											
или замена фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.)											
очистка кралынаток (не реже 1 р. в год)											
очистка корпусов (не реже 1 р. в год)											
проверка эл. соединений (при эл.нагреве ежемесечно,											
при вод.нагреве ежеквартально)											
очистка теплообменников (не реже 1 р. в год)											
20	год										
очистка фильтров (не реже 1 р. в месяц)+											
+замена фильтров (после 6 сменок)											
или замена фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.)											
очистка кралынаток (не реже 1 р. в год)											
очистка корпусов (не реже 1 р. в год)											
проверка эл. соединений (при эл.нагреве ежемесечно,											
при вод.нагреве ежеквартально)											
очистка теплообменников (не реже 1 р. в год)											
20	год										
очистка фильтров (не реже 1 р. в месяц)+											
+замена фильтров (после 6 сменок)											
или замена фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.)											
очистка кралынаток (не реже 1 р. в год)											
очистка корпусов (не реже 1 р. в год)											
проверка эл. соединений (при эл.нагреве ежемесечно,											
при вод.нагреве ежеквартально)											
очистка теплообменников (не реже 1 р. в год)											

14. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель	Серийный номер	Дата изготовления	Срок гарантии, мес.
			12 мес. с момента продажи, но не более 36 мес. с момента изготовления.

Изготовитель	ООО «КЛИМАТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ». Адрес: 141734, Российской Федерации, Московская область, г.о. Лобня, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104, офис 29 по заказу ZILON Произведено в России		
Покупатель		Дата продажи	
.....			
..... (наименование, адрес, телефон)			
Продавец (подпись уполномоченного лица)	(.....) (Ф.И.О.)	M.П.

15. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Теплоноситель

Рабочая среда	горячая и холодная вода, раствор гликоля в воде (максимальное содержание 40 %)
Рабочая температура теплоносителя	+2...+110 °C
Максимальное рабочее давление	10 бар

Электропривод

Модель привода	LB24-04NS-U	LB24-08NS-U-2SW	RGP659 / ARS624M60
Потребление электроэнергии, Вт	2,5	4	До 5
Управление	0...10 В	0(4)...20mA 0(2)..10V	0-10B (2-10B)
Напряжение питания	24VAC/DC		24B ± 10% AC/DC
Рабочий угол поворота трехходового клапана	90°	90°	
Время срабатывания	30-40		60 (120)
Класс защиты	II		-
Степень защиты	IP 54		IP42

Общие сведения


Модель смесительного узла	Электропривод Lamprecht*				Электропривод RGP / Wester*			
	Модель	Питание	Управление	Усилие	Модель	Питание	Управление	Усилие
ZMP 40-1,0 Basic								
ZMP 40-1,6 Basic								
ZMP 40-2,5 Basic								
ZMP 40-4,0 Basic								
ZMP 60-4,0 Basic								
ZMP 60-6,3 Basic								
ZMP 80-6,3 Basic								
ZMP 80-10,0 Basic	LB24-04NS-U	24B	0-10B	4 н.м	RGP659 / ARS624M60	24B ± 10% AC/DC	0-10B	до 6 н.м.
ZMP 80-16,0 Basic								
	LB24-08NS-U-2SW			8 н.м				

Модель смесительного узла	Насос			Кус 3х ходового клапана	Макс. расход теплоносителя, м ³ /ч	Присоединительный размер	Расстояние между осями подводящего и обратного патрубков, мм
	Модель	Питание	Мощность, Вт				
ZMP 40-1,0 Basic				1,0	0,52		
ZMP 40-1,6 Basic	ALT 25/4-130		72	1,6	0,82		
ZMP 40-2,5 Basic				2,5	1,28		
ZMP 40-4,0 Basic	ALT 25/6-130		93	4,0	1,78		
ZMP 60-4,0 Basic				4,0	2,1		
ZMP 60-6,3 Basic	ALT 25/8-180		182	6,3	2,7		
ZMP 80-6,3 Basic				6,3	5		
ZMP 80-10,0 Basic	ALT 32/8-180		270	10,0	5,8		
ZMP 80-16,0 Basic				16,0	7	1 1/4"	240±20


* Выбор привода трехходового клапана зависит от текущих остатков на складах производителя и его партнеров и не влияет на характеристики готового изделия

НАПОРНО-РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕСИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ ZMP


ZMP 40-1,0 Basic




ZMP 40-2,5 Basic




ZMP 40-1,6 Basic




ZMP 40-4,0 Basic




ZMP 60-4,0 Basic




ZMP 80-6,3 Basic




ZMP 60-6,3 Basic



ZMP 80-10 Basic



ZMP 80-16 Basic**16. СЕРТИФИКАЦИЯ**

Продукция соответствует требованиям:

ТР ТС «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании:

Протоколов испытаний № 700461-25 от 04.03.2025 года, №500236-25 от 04.03.2025 года, выданных Испытательным центром №300 Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A343)

Схема декларирования соответствия: Зд

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.62150/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 17.04.2025

Действует до: 13.04.2030

Изготовитель:

ООО «КЛИМАТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Адрес: 141734, Российская Федерация, Московская область, г.о. Лобня, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104, офис 29

Произведено в России.

По заказу Zilon

The background features a minimalist, abstract design. It consists of several concentric, slightly irregular circles. The colors transition from a very dark gray or black at the outer edges to a lighter, off-white or silver color in the center. The lighting is soft and diffused, creating a subtle glow around the inner circle and casting gentle shadows between the concentric layers.

zilon.ru